

ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลจอมทอง

ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลจอมทอง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 210 เตียง มีระบบปรับอากาศและระบายอากาศตลอดจนเครื่องปรับอากาศหลากหลายชนิด ใช้งานอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในอาคารบริการและอาคารสนับสนุนบริการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานและประหยัดพลังงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เครื่องปรับอากาศมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. เพื่อให้เครื่องปรับอากาศใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน
3. เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่เคยมีชื่อในทะเบียนผู้ทำงานราชการหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการถูกสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

1.2 ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบปรับอากาศข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้

- 1.2.1 รับจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศ
- 1.2.2 รับจ้างตรวจซ่อมแก้ไขและดัดแปลงระบบปรับอากาศ
- 1.2.3 ผลิตเพื่อขาย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบปรับอากาศ
- 1.2.4 รับจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ หรือระบบเครื่องกลที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบปรับอากาศ

1.3 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในวงเงินไม่น้อยกว่า 367,000 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยผลงานดังกล่าวต้องทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้วไม่เกิน 2 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 สัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงพยาบาลจอมทองเชื่อถือ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจันทร์พลอย ไกลกลิ่น)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ นุชบุษบา) (นายเอนก ชัยมงคล)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลจอมทอง

1.5 หัวหน้าพนักงานของผู้รับจ้างต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านไฟฟ้าหรือเครื่องกล ที่มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรม พี แอล ซี และผ่านการอบรมด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่กฎหมายกำหนดและมีทักษะในเรื่องระบบเครื่องปรับอากาศและต้องยื่นหลักฐานสำเนาวุฒิการศึกษาในวันยื่นเสนอราคา

1.6 พนักงานของผู้รับจ้างต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านไฟฟ้าและเครื่องกล และมีความชำนาญหรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและต้องยื่นหลักฐานสำเนาวุฒิการศึกษาในวันยื่นเสนอราคา

1.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและชำนาญในการล้างเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อการล้างในแต่ละครั้งและให้ทันตามแผนการล้างแต่ละวันที่ได้ส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยหัวหน้าช่างที่ผู้รับจ้างแต่งตั้ง เป็นผู้ควบคุมการทำงานและประสานงานกับผู้ว่าจ้าง

1.8 พนักงานที่มาปฏิบัติงานจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

1.9 การแต่งกายของพนักงานผู้รับจ้าง ต้องแต่งกายสุภาพ โดยใส่ชุดปฏิบัติงานที่เป็นเครื่องแบบของผู้รับจ้างที่ชัดเจน ชุดแต่งกายต้องสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ห้ามสวมรองเท้าแตะและกางเกงขาสั้น

ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้

1. ระบบปรับและระบายอากาศ หอผู้ป่วยวิกฤติ จำนวน 11 ชุด
2. ระบบปรับและระบายอากาศ ห้องผู้ป่วยทางเดินหายใจ จำนวน 1 ชุด
3. ระบบปรับและระบายอากาศ ห้องปราศจากเชื้อ จำนวน 2 ชุด
4. ระบบปรับและระบายอากาศ ห้องผ่าตัด จำนวน 7 ชุด
5. เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อส่งลม จำนวน 27 ชุด
6. เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน จำนวน 156 ชุด

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจันทร์พลอย ไกลกลิ่น)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุริเชษฐ์ นุชบุษบา) (นายเอนก ชัยมงคล)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

7. เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้าเพดาน จำนวน 3 ชุด
8. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 143 ชุด

ลำดับ	รายการ	ความถี่การบำรุงรักษา	
		บำรุงรักษาย่อย	บำรุงรักษาใหญ่
1	ระบบปรับและระบายอากาศ หอผู้ป่วยวิกฤติ	2 เดือน/ครั้ง	1 ครั้ง/ปี
2	ระบบปรับและระบายอากาศ ห้องผู้ป่วยทางเดินหายใจ	2 เดือน/ครั้ง	1 ครั้ง/ปี
3	ระบบปรับและระบายอากาศ ห้องปราศจากเชื้อ	2 เดือน/ครั้ง	1 ครั้ง/ปี
4	ระบบปรับและระบายอากาศห้องผ่าตัด	2 เดือน/ครั้ง	1 ครั้ง/ปี
5	เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลม	2 เดือน/ครั้ง	1 ครั้ง/ปี
6	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน	2 เดือน/ครั้ง	1 ครั้ง/ปี
7	เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้าเพดาน	2 เดือน/ครั้ง	1 ครั้ง/ปี
8	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	2 เดือน/ครั้ง	1 ครั้ง/ปี

รายละเอียดงาน

1. การบำรุงรักษา

1.1 การบำรุงรักษาย่อย ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

1.1.1 Fan Coil Unit

- (1) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและบริเวณที่ติดตั้งแผ่นกรองอากาศ
- (2) ทำความสะอาดชุด Fan Coil Unit ภายนอกโดยทั่วไป เช่น
 - หน้ากากช่องส่งลม
 - หน้ากากช่องลมกลับ
 - ช่องลม กลับ
 - ฝาครอบตัวเครื่อง
- (3) ทำความสะอาดถาดรับน้ำ,ท่อระบายน้ำทิ้งหรือตรวจสอบและแก้ไขให้พร้อมใช้งานอยู่

เสมอ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจันทร์พลอย ไกลกลิ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ นุชบุษบา)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอนก ชัยมงคล)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

(4) ตรวจสอบระบบการทำงานอื่นๆของชุด Fan Coil Unit และแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ เช่น

- การทำงานของพัดลม
- ตรวจสอบความตึงของสายพานพัดลม(ถ้ามี)
- รีโมท,ชุดควบคุมอุณหภูมิ
- ระบบไฟฟ้า,อุปกรณ์ในระบบ,จุดต่อทางไฟฟ้าในระบบ
- อุปกรณ์จับยึดชุด Fan Coil Unit

1.1.2 Condensing Unit

(1) ทำความสะอาดชุด Condensing Unit ภายนอกโดยทั่วไป เช่น

- แผงคอยล์ระบายความร้อน
- ฝาครอบเครื่อง
- บริเวณโดยรอบตัวเครื่อง เช่น เศษขยะ,รังนก (ถ้ามี)

(2) ตรวจสอบระบบการทำงานอื่นๆของชุด Condensing Unit และแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ เช่น

- การทำงานของพัดลมระบายความร้อน
- การทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ตรวจสอบระดับน้ำยาทำความเย็น
- ระบบไฟฟ้า,อุปกรณ์ในระบบ,จุดต่อทางไฟฟ้าในระบบ
- อุปกรณ์จับยึดชุด Condensing Unit

1.2 การบำรุงรักษาใหญ่ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

1.2.1 Fan Coil Unit

- (1) ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- (2) ล้างทำความสะอาดใบพัดลมคอยล์เย็น ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- (3) ล้างทำความสะอาดถาดรับน้ำ
- (4) ล้างทำความสะอาดหน้ากากช่องส่งลม,หน้ากากช่องลมกลับ
- (5) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและบริเวณที่ติดตั้งแผ่นกรองอากาศ
- (6) ทำความสะอาดชุด Fan Coil Unit ทั้งภายนอกและภายในโดยทั่วไป เช่น
 - ช่องลม กลับ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางจันทร์พลอย ไกลกลิ่น)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุรเชษฐ์ นุชบุษบา) (นายเอนก ชัยมงคล)
 นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

- ฝาครอบตัวเครื่อง
- มอเตอร์พัดลม
- ชุดควบคุมการทำงาน

(7) ตรวจสอบท่อระบายน้ำทิ้งและแก้ไขให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

(8) ตรวจสอบระบบการทำงานอื่นๆของชุด Fan Coil Unit และแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ เช่น

- การทำงานของพัดลม
- ตรวจปรับความตึงของสายพานพัดลม(ถ้ามี)
- รีโมท,ชุดควบคุมอุณหภูมิ
- ระบบไฟฟ้า,อุปกรณ์ในระบบ,จุดต่อทางไฟฟ้าในระบบ
- อุปกรณ์จับยัดชุด Fan Coil Unit

1.2.2 Condensing Unit

- (1) ถ้างัดทำความสะอาดแผงคอยล์ร้อน ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- (2) ทำความสะอาดชุด Condensing Unit ทั้งภายนอกและภายในโดยทั่วไป เช่น

- มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- มอเตอร์และใบพัดลมระบายความร้อน
- ชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน
- ฝาครอบเครื่อง
- บริเวณโดยรอบตัวเครื่อง เช่น เศษขยะ, รั้นก (ถ้ามี)

(3) ตรวจสอบระบบการทำงานอื่นๆของชุด Condensing Unit และแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ เช่น

- การทำงานของพัดลมระบายความร้อน
- การทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ตรวจวัดระดับน้ำยาทำความเย็น
- ระบบไฟฟ้า,อุปกรณ์ในระบบ,จุดต่อทางไฟฟ้าในระบบ
- อุปกรณ์จับยัดชุด Condensing Unit

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางจันทร์พลอย ไกลกลิ่น)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุรเชษฐ์ นุชบุษบา) (นายเอนก ชัยมงคล)
 นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

- 1.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามจำนวนเครื่องและความถี่ที่กำหนดไว้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ
- 1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานการบำรุงรักษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
- 1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบบันทึกการบำรุงรักษาและแบบรายงานการบำรุงรักษาในแต่ละครั้งเสนอให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เครื่องปรับอากาศนั้นติดตั้งอยู่ รับรองการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
- 1.4 ถ้ามีเหตุการณ์ที่ทำให้แผนการเข้างานบำรุงรักษากำหนดคลาดเคลื่อนไป ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องติดตามขอเข้าดำเนินการในภายหลังให้ครบตามจำนวนเครื่องตามสัญญา
- 1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ, อุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตลอดจนวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำยาเคมีทำความสะอาด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

2. การตรวจสอบเครื่องปรับอากาศที่ขัดข้อง

- 2.1 ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งงานซ่อมเครื่องปรับอากาศขัดข้องกับผู้รับจ้างผ่านหัวหน้าพนักงานที่แต่งตั้ง โดยวาจาหรือแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมเครื่องปรับอากาศดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดและจะไม่คิดค่าแรงเพิ่มเติมจากราคาที่ตกลงในสัญญา ทั้งนี้ไม่รวมค่าอะไหล่ที่ต้องจัดเปลี่ยน
- 2.2 กรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า โดยการบันทึกลงในแบบฟอร์มการตรวจเช็คและดำเนินการเสนอราคาต่ออุปกรณ์อะไหล่ โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดการเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ในใบเสนอราคา
- 2.3 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ซื้อหรือสั่งอะไหล่และอุปกรณ์จากผู้รับจ้างก็ได้ แต่การเปลี่ยนอุปกรณ์ อะไหล่ ทางผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าแรงเพิ่มเติมและจะต้องรับผิดชอบความเสียหายอุปกรณ์และอะไหล่ที่เปลี่ยน หากเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจันทร์พลอย ไกลกลิ่น)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ นุชบุษบา) (นายเอนก ชัยมงคล)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

2.3.1 กรณีผู้รับจ้างเสนอราคาเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ ยกเว้นอะไหล่คอมเพรสเซอร์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ได้รับใบสั่งจ้างจากผู้ว่าจ้างแล้ว

2.3.2 กรณีผู้รับจ้างใช้อะไหล่และอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างที่จัดหาไว้ให้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้งซ่อมจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานแล้ว

2.4 ในกรณีซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีการเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง

2.5 ในกรณีซ่อมเครื่องปรับอากาศที่น้ำยาคลงไป ไม่เกิน 10 PSI แต่ตรวจสอบหาสาเหตุไม่เจอให้ใช้น้ำยาของผู้รับจ้างเติมให้เครื่องปรับอากาศใช้งานได้ตามปกติ แต่ถ้าพบสาเหตุของน้ำยารั่วให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมต่อไป

2.6 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศแล้วมีการเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ทุกอย่าง รวมทั้งน้ำยาทำความเย็น ผู้รับจ้างต้องรับประกันอะไหล่และอุปกรณ์รวมทั้งสารทำความเย็นเป็นเวลา 3 เดือน หากมีการชำรุดอีกครั้งจากอาการที่เคยซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมโดยไม่ชักช้า และจะคิดค่าอะไหล่ อุปกรณ์และสารทำความเย็นอีกไม่ได้

2.7 ผู้รับจ้างต้องทำบันทึกกรณีเครื่องปรับอากาศขัดข้องใช้งานไม่ได้ เป็นเอกสารแยกเครื่องละ 1 ใบงานและแนวทางการแก้ไข พร้อมลายเซ็นหัวหน้าพนักงานของผู้รับจ้างส่งให้ผู้ว่าจ้างในวันถัดไปโดยมีข้อมูลเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

2.7.1 รูปถ่ายเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดและรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ

2.7.2 รูปถ่ายอะไหล่ที่ชำรุด

เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผู้รับจ้างจะต้องสามารถเข้าถึงโปรแกรมควบคุมการทำงานที่มีอยู่เดิมของระบบปรับอากาศและระบายอากาศหอผู้ป่วยวิกฤติ, ห้องผู้ป่วยทางเดินหายใจ, ห้องปราศจากเชื้อและห้องผ่าตัด ได้เป็นอย่างดี

2. ผู้รับจ้างจะต้องมีช่างผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมและมีหนังสือรับรองของภาครัฐในสาขาที่เกี่ยวข้อง จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางจันทร์พลอย ไกลกลิ่น) (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ นุชบุษบา)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(นายเอนก ชัยมงคล)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

3. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการกำหนดปรับเปลี่ยนรายการ วิธีการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทรัพย์สินของราชการ โดยใช้หลักวิชาช่างหรือวิศวกรรมและลักษณะงานตามความเหมาะสม

อัตราค่าปรับ

1. กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
2. กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา นอกเหนือจากข้อ 1 ข้างต้น จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

ระยะเวลาส่งมอบ

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 – เดือนกันยายน 2565 นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการตามสัญญา

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน 734,448 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ราคากลาง

คณะกรรมการ ตามคำสั่งโรงพยาบาลจอมทอง ที่ 249/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ได้กำหนดราคากลางงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 734,448 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจันทร์พลอย ไกลกลิ่น)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ นุชบุษบา) (นายเอนก ชัยมงคล)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

การเบิกจ่ายเงิน

โรงพยาบาลจอมทอง จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว จำนวน 1 งวด (งวดเดียว) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาทุกประการ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจอมทอง หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังโรงพยาบาลจอมทองโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้

- e-mail address : rakchanok@chomthonghospital.go.th
- โทรศัพท์ 0 5334 1218-9 ต่อ 1115 (กลุ่มงานซ่อมบำรุง)
- โทรสาร 0 5334 1218 – 9 ต่อ 1346
- ที่อยู่ โรงพยาบาลจอมทอง 259 หมู่ 2 ตำบลคอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

(ลงชื่อ).....	(นางจันทร์พลอย ไกลกลิ่น)	(ลงชื่อ).....
(นายสุรเชษฐ์ นุชบุษบา)	(นายเอนก ชัยมงคล)	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	