

เอกสารเลขที่ 1/มิ.ย./2567 โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 4 แผ่น)

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (เพิ่มเติม)

อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก ไตเทียม และผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น และชั้นใต้ดิน

พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๕๐๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง

๑. ให้ยกเลิก ข้อกำหนดและรายละเอียดประกอบแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด รายการที่ ๑๕ ฝิวบนหลังคาเหล็กให้พันทับด้วยฉนวนสะท้อนความร้อน ประเภท CERAMIC COATING ที่ความหนาไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ไมครอน ตามแบบเลขที่ ๑๐๕๓๐ แผ่นที่ A๑๑/๒๔
๒. ให้ยกเลิก ท่อ PB-SDR ๑๓.๕ (Polybutylene Pipe) ให้เปลี่ยนเป็น ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ แทน ของงานระบบท่อน้ำประปา ตามแบบเลขที่ ๑๐๕๓๐ แผ่นที่ SN-๒๑ ข้อที่ ๓.๓.๒
๓. ให้ยกเลิก เครื่องดับเพลิงเคมี ชนิด DRY CHEMICAL EXTINGUISHER ABC. ขนาด ๑๕ ปอนด์ แบบหิ้วได้ จำนวน ๖๐ ถัง ตามแบบเลขที่ ๑๐๕๓๐ แผ่นที่ SN-๒๑ ข้อที่ ๖.๑๒
๔. ให้ยกเลิก ลิฟต์เตียงคนไข้ ระบบ GEAR TRACTION จำนวน ๓ ชุด น้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ความเร็ว ๖๐ เมตร/นาที จำนวนชั้น และประตู ๓ ชั้น ๓ ประตู ต่อชุด
  - ๔.๑ ให้ติดตั้งลิฟต์เตียงคนไข้ ระบบ GEAR TRACTION จำนวน ๒ ชุด น้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ความเร็ว ๖๐ เมตร/นาที จำนวนชั้น และประตู ๔ ชั้น ๔ ประตู ต่อชุดแทน ให้ติดตั้งลิฟท์ที่ Grid Line H - H๑ จำนวน ๒ ชุด
  - ๔.๒ ช่องลิฟท์บริเวณ Grid Line A - ๑ ให้ทำช่องประตูจาก ๓ ชั้น เป็น ๔ ชั้นแทน โดยตัวเครื่องลิฟท์โรงพยาบาลจอมทองจะจัดซื้อและติดตั้งภายหลัง
๕. ให้ยกเลิก ครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง)
  - ๕.๑ ชั้นที่ ๑ ให้ยกเลิก F๕ ตู้อ่าง ขนาด ๐.๖๐ x ๒.๗๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
  - ๕.๒ ชั้นที่ ๑ ให้ยกเลิก F๕.๑ ตู้อ่าง ขนาด ๐.๖๐ x ๒.๘๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๔ ชุด
  - ๕.๓ ชั้นที่ ๒ ให้ยกเลิก F๕.๒ ตู้อ่าง ขนาด ๐.๖๐ x ๗.๐๕ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
  - ๕.๔ ชั้นที่ ๒ ให้ยกเลิก F๕.๓ ตู้อ่าง ขนาด ๐.๖๐ x ๓.๘๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๔ ชุด
  - ๕.๕ ชั้นที่ ๒ ให้ยกเลิก F๕.๔ ตู้อ่าง ขนาด ๐.๖๐ x ๓.๒๕ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๒ ชุด
  - ๕.๖ ชั้นที่ ๒ ให้ยกเลิก F๕.๕ ตู้อ่าง ขนาด ๐.๖๐ x ๔.๐๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
  - ๕.๗ ชั้นที่ ๒ ให้ยกเลิก F๕.๖ ตู้อ่าง ขนาด ๐.๖๐ x ๔.๑๕ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
  - ๕.๘ ชั้นที่ ๒ ให้ยกเลิก F๕.๗ ตู้อ่าง ขนาด ๐.๖๐ x ๖.๒๕ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
  - ๕.๙ ชั้นที่ ๒ ให้ยกเลิก F๕.๘ ตู้อ่าง ขนาด ๐.๖๐ x ๓.๓๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๒ ชุด

๕.๑๐ ชั้นที่ ๒ ให้ยกเลิก...

- ๕.๑๐ ชั้นที่ ๒ ให้ยกเล็ก F๕.๙ ตู้สูง ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๖๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๑๑ ชั้นที่ ๓ ให้ยกเล็ก F๕.๑๐ ตู้สูง ขนาด ๐.๖๐ x ๓.๑๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๑๒ ชั้นที่ ๓ ให้ยกเล็ก F๕.๑๑ ตู้สูง ขนาด ๐.๖๐ x ๔.๖๕ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๒ ชุด

๖. ให้ยกเล็ก ครุภัณฑ์ส่งซื้อ (จัดซื้อ) ทุกรายการทั้ง ๓ ชั้น

๗. ให้ยกเล็ก เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน

๗.๑ ชั้นที่ ๑

๗.๑.๑ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องศูนย์เปล)

๗.๑.๒ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องวิทยุ)

๗.๑.๓ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องบัตร)

๗.๑.๔ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ)

๗.๑.๕ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องเก็บเงิน)

๗.๑.๖ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องหัวหน้าแผนก)

๗.๑.๗ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องฝึกอบรม)

๗.๑.๘ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องหัวหน้าพยาบาล)

๗.๑.๙ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องเก็บอุปกรณ์)

๗.๑.๑๐ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องพักรักษา)

๗.๑.๑๑ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องพักรักษา) แพทย์หญิง

๗.๑.๑๒ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ.../

๗.๑.๑๒ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องพักแพทย์เวร) แพทย์ชาย

๗.๑.๑๓ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๒๐,๐๐๐ BTU/H,๖๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องพักเจ้าหน้าที่)

๗.๑.๑๔ ชั้นที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๒๔,๐๐๐ BTU/H,๘๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องLABนอกเวลา)

๗.๒ ชั้นที่ ๒

๗.๒.๑ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องเก็บของ STERILED)

๗.๒.๒ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องหัวหน้าพยาบาล)

๗.๒.๓ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องพักเจ้าหน้าที่) FCU-๒/๑๖

๗.๒.๔ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องพักแพทย์เวร)

๗.๒.๕ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องเก็บครุภัณฑ์ทางการแพทย์)

๗.๒.๖ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องเก็บครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์)

๗.๒.๗ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องหัวหน้าพยาบาลไต่เตี้ย)

๗.๒.๘ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องทำงานแพทย์)

๗.๒.๙ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่) FCU-๒/๙

๗.๒.๑๐ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องหัวหน้าพยาบาล I.C.U.)

๗.๒.๑๑ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องพักเจ้าหน้าที่) FCU-๒/๑๖

๗.๒.๑๒ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ.../

๗.๒.๑๒ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๒,๐๐๐ BTU/H,๔๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่) FCU-๒/๑

๗.๒.๑๓ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๘,๐๐๐ BTU/H,๖๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่)

๗.๒.๑๔ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๘,๐๐๐ BTU/H,๖๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องพักพยาบาลเวร)

๗.๒.๑๕ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๒๐,๐๐๐ BTU/H,๖๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องเก็บของ STERILED)

๗.๒.๑๖ ชั้นที่ ๒ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๒๔,๐๐๐ BTU/H,๘๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องประชุม)

๗.๓ ชั้นที่ ๓

๗.๓.๑ ชั้นที่ ๓ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๘,๐๐๐ BTU/H,๖๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ)

๗.๓.๒ ชั้นที่ ๓ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๘,๐๐๐ BTU/H,๖๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องเก็บวัสดุทางการแพทย์)

๗.๓.๓ ชั้นที่ ๓ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๘,๐๐๐ BTU/H,๖๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องเก็บเวชภัณฑ์)

๗.๓.๔ ชั้นที่ ๓ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน SPLIT TYPE ๑๘,๐๐๐ BTU/H,๖๐๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด  
(ห้องหัวหน้าพยาบาล)

**คณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง**

๑. นายเอกวิทย์ เอี่ยมทองอินทร์	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวประภา บุตรดี	กรรมการ
๓. นายวัชชีเนตร หมั่นสาน	กรรมการ
๔. นายปรีชา วัฒนศิริ	กรรมการ
๕. นายสุระเชษฐ์ นุชบุษบา	กรรมการ
๖. นายสุระเชษฐ์ ปัญญาใจ	กรรมการ
๗. นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์	กรรมการ